

PID:
12200019
CID:
CN.I0007L

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

INIM ELECTRONICS SRL
VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE AP
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti


for the following products

Comunicatori
(Mod. SMARTLINKAdv/P)

Alarm transmission systems
(Model SMARTLINKAdv/P)

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2015-07-28**
Aggiornato il | Updated on **2021-10-28**
Sostituisce | Replaces **2020-09-08**
Scade il | Expires on **2024-10-27**



IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2015-07-28
Aggiornato il | Updated on 2021-10-28
Sostituisce | Replaces 2020-09-08
Scade il | Expires on 2024-10-27

Prodotto | Product

Comunicatori Alarm transmission systems

Concessionario | Licence Holder

INIM ELECTRONICS SRL
VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCCHI
63076 MONTEPRANDONE AP
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PLJ0001D C05877577 63076 MONTEPRANDONE AP Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-1:2006+ A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50131-10:2014
EN 50136-1:2012 + A1:2018
EN 50136-2:2013
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50130-5:2011
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 62368-1:2020 + A11:2020

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-1:2006+ A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50131-10:2014
EN 50136-1:2012 + A1:2018
EN 50136-2:2013
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50130-5:2011
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 62368-1:2020 + A11:2020

Rapporti | Test Reports

SS14A0230418-01; SS16-0003900-01; SS17-0014650-01; SS21-0064166-04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Modello Model	SMARTLINKAdv/P
Tensione nominale di alimentazione Supply rated voltage	13.8 V-
Tipo e capacità massima della batteria di accumulatori allocabile Type and maximum capacitance of the internal battery	1.2 Ah - 12 V
Classe ambientale Environmental class	Class II
Configurazione ATS ATS configuration	SP2
Rete Network	PSTN

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P005HT

Marca | Trade mark INIM Electronics
Modello | Model SMARTLINKAdv/P

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA12.01655

SN.P000M7

Emesso il | Issued on **2015-07-28**

Aggiornato il | Updated on **2021-10-28**

Sostituisce | Replaces **2015-07-28**

Scade il | Expires on **2024-10-27**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P000M7

EMV.122000.DA20

Importo modelli IMQ - apparecchi teletrasmissione - 1220 - Dispositivi di allarme | IMQ models - 1220 - Alarm devices

1