



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico I-20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

PID

12100047

CID:

CN.G00076

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

# Certificato di approvazione

# Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

# INIM ELECTRONICS SRL VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCHI 63076 MONTEPRANDONE AP IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

## IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

Centrali antiintrusione ( Mod. SmartLiving 10100L ) for the following products

Intrusion systems - Control and indicating equipment (Model SmartLiving 10100L)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

> 2010-11-17 Emesso il | Issued on 2024-11-21 Aggiornato il | Updated on 2022-06-07

> 2027-11-20 Scade il | Expires on

Sostituisce | Replaces



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico I-20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

SN.K0019J

Allegato - Certificato di approvazione **Annex - Approval certificate** 

Emesso il | Issued on 2010-11-17 Aggiornato il | Updated on 2024-11-21 Sostituisce | Replaces 2022-06-07 Scade il / Expires on 2027-11-20

## **Prodotto | Product**

# Centrali antiintrusione Intrusion systems - Control and indicating equipment

## Concessionario | Licence Holder

INIM ELECTRONICS SRL VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCHI 63076 MONTEPRANDONE AP IT - Italy

# Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

# Costruito a | Manufactured at

PI.G000ST C05877577

63076

**MONTEPRANDONE** 

ΑP

Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

#### Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-3:2009

EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020

EN 50131-6:2017 + A1:2021

FN 50131-10:2014

EN 50136-1:2012 + A1:2018

EN 50136-2:2013

EN 50130-4:2011 + A1:2014

EN 50130-5:2011 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

EN 50131-5-3:2017 EN IEC 61000-6-3:2021

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE

(Allegato I).

# Standards / Technical specifications

#### Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-3:2009

EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020

EN 50131-6:2017 + A1:2021

FN 50131-10:2014

EN 50136-1:2012 + A1:2018

EN 50136-2:2013

EN 50130-4:2011 + A1:2014

EN 50130-5:2011

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

EN 50131-5-3:2017 EN IEC 61000-6-3:2021

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive

2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

SS21-0064166-01; SS21-0064166-46; SS24-0101263-01; SS24-0106492-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series **SMARTLIVING** 

Tensione nominale alimentazione | Rated supply voltage 230 V Frequenza nominale alimentazione | Rated supply frequency

50/60 Hz

Corrente massima assorbita | Rated current 1.1 A

Tensione stabilizzata fornita alle apparecchiature esterne | 13.8 V Output voltage for external devices

Corrente nominale alimentatore | Power supply rated output

Numero ingressi | Inputs

10 ÷ 100 zone / 10 ÷ 100 zones

Grado di sicurezza | Security grade Grade 2 Classe ambientale | Environmental class Class II

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico F20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

SN.K0019J

# Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.K00AXO

Marca | Trade Mark INIM

Modello | Model SMARTLIVING10100L

Grado di protezione contro il contatto elettrico | Degree Classe I / Class I of protection against electric shock

Tipo di capacità massima della batteria di accumulatori 17 Ah - 12 V allocabile | Type and maximum capacitance of the

battery Altre caratteristiche | Further characteristic Vedere ulteriori informazioni / See additional information

## **Ulteriori informazioni | Additional Information**

Configurazione base della centrale mod. SmartLiving10100L

L'unità centrale prevede un involucro metallico (dimension 375x510x85 mm) protetto contro l'apertura e la rimozione, contenente:

- Scheda principale (PCB IN088-R0) con 10 circuiti di ingresso e 3 circuiti di uscita e comunicatore telefonico PSTN integrato;
- scheda Ingressi/Uscita mod. Flex5/U (PCB IN022-R2) 5 ingressi/uscita programmabili opzionale;
- scheda Ingressi/Uscita mod. Flex5/SU (PCB IN321-R1) 5 ingressi/uscita programmabili opzionale;
- scheda uscite mod. Flex5/R (PCB IN292-R0) 5 uscite relè programmabili opzionale;
- Interfaccia digitale di trasmissione allarme mod. SmartLAN/SI (PCB IN074-R0) opzionale;
- Interfaccia digitale di trasmissione allarme mod. SmartLAN/G (PCB IN133-R0) opzionale;
- Comunicatore GSM mod. NEXUS (PCB IN262-R0) opzionale;
- Comunicatore GSM/GPRS mod. NEXUS/G (PCB IN262-R0) opzionale;
- Comunicatore GSM 2G e 3G mod. Nexus/3GU (PCB IN199-R1) opzionale;
- Comunicatore GSM 2G e 4G (LTE) mod. Nexus/4GU (PCB IN317-R0) opzionale;
- Scheda vocale mod. SmartLogos30M (PCB n. IN026-R0 o IN098-R0 o IN100-R0) opzionale;
- Scheda di distribuzione mod. AUXREL32 (PCB IN048-R0) opzionale;
- Kit tamper mod. TamperNO;
- Sonda termica mod. ProbeTH;
- Alimentatore switching marca INIM ELECTRONICS mod. IPS12160G certificato IMQ-CSV n. CA12.01559;
- Batteria allocabile da 12 V 17 Ah

Le unità periferiche collegate tramite I-BUS comprendono:

- Scheda Ingressi/Uscita mod. Flex5/P e Flex5/QP (differenze estetiche) (PCB IN022-R2), 5 ingressi/uscita programmabili;
- Scheda ingressi/Uscite mod. Flex5/SP (PCB IN321-R1) 5 ingressi/uscita programmabili;
- Tastiera Touch screen con lettore di prossimità mod. Alien/GB, Alien/GN (nero) (PCB IN128-R5);
- Tastiera Touch screen con lettore di prossimità mod. Alien/QB, Alien/QN (nero) come sopra differenze estetiche (PCB IN123-R3);
- Tastiera Touch screen con lettore di prossimità mod. Alien/SB, Alien/SN (nero) (PCB IN123-R3);
- Tastiera LCD con lettore di prossimità mod. Joy/MAX, Joy/GR (senza proxy) (PCB IN227-R0);
- Tastiera LCD con lettore di prossimità mod. Quadra/P, Quadra (senza proxy) (PCB IN227-R0);
- Tastiera LCD con lettore di prossimità mod. Aria/HGB, Aria/HGN (nero) (PCB IN316-R0);
- Tastiera LCD mod. Concept/GB, Concept/GN [PCB IN072-R3);
- Tastiera LCD mod. Concept/QB, Concept/QN (nero) come sopra differenze estetiche (PCB IN072-R3);
- Tastiera LCD mod. nCode/GB, nCode/GN (nero) (PCB IN054-R2);
- Comunicatore GSM 2G/3G mod. Nexus/3GP (PCB IN199-R1) provvisto di 2xLR6AA batterie alacaline;
- Comunicatore GSM 2G/4G (LTE) mod. Nexus/4GP (PCB IN317-R0) provvisto di 2xLR6AA batterie alacaline;
- Isolatore BUS mod. IB200-RP (PCB IN248-R1);
- Isolatore BUS mod. IB200-RU (PCB IN248-R1);
- Isolatore BUS mod. IB200-A (PCB IN248-R1 + IN249-R0);
- Lettore di chiavi di prossimità da esterno mod. nBy/S (PCB IN029-R2);
- Lettore di chiavi di prossimità da esterno mod. nBy/QS come sopra differenze estetiche (PCB IN029-R2);
- Lettore di chiavi di prossimità mod. nBy/X (PCB IN030-R4);
- Lettore di chiavi di prossimità mod. nBy/KB, nBy/KN (nero) (PCB IN287-R1);
- Card per lettore di prossimità mod. nCard;
- Tag per lettore di prossimità mod. nKey;
- Tag per lettore di prossimità mod. nBoss/B (nero), nBoss/R (rosso);
- Radioricevitore per sensori Via Radio mod. Air2-BS200/50, Air2-BS200/30, Air2-BS200/10 (PCB IN350-R0 o IN390-
- Radioricevitore per sensori Via Radio mod. Air2-BS200/Q50, Air2-BS200/Q30, Air2-BS200/Q10 come sopra differenze estetiche (PCB IN350-R0 o IN390-R0).

La corrente erogabile dall'alimentatore, con batteria da 12 V - 17 Ah, è così distribuita:

- 0.065 A corrente disponibile per l'autoconsumo della centrale (scheda principale);
- 1.350 A corrente disponibile per i carichi esterni e le schede opzionali.

Categoria ATS: da SP2-DP2 a SP6-DP4.

Basic configuration of c.i.e. type SmartLiving10100L

The c.i.e. is provided a metallic enclosure (dimension 375x510x85 mm) protect against opening and removal, containing:



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico I 20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) e-mail: info@imq.it - www.imq.it Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

```
- Main board (PCB IN088-R0) with 10 input circuits and 3 output circuits and alarm transmission equipment integrated on main board using PSTN;
```

- Inputs/outputs board type Flex5/U (PCB IN022-R2) 5 programmable inputs or outputs optional;
- Inputs/outputs board type Flex5/SU (PCB IN321-R1) 5 programmable inputs or outputs optional;
- Output board type Flex5/R (PCB IN292-R0) 5 programmable relay outputs optional;
- Digital alarm transmission equipment (board) type SmartLAN/SI (PCB IN074-R0) optional;
- Digital alarm transmission equipment (board) type SmartLAN/G (PCB IN133-R0) optional;
- Communicator GSM board type Nexus (PCB IN262-R0) optional;
- Communicator GSM/GPRS board type Nexus/G (PCB IN262-R0) optional;
- Communicator GSM 2G and 3G board type Nexus/3GU (PCB IN199-R1) optional
- Communicator GSM 2G and 4G (LTE) board type Nexus/4GU (PCB IN317-R0) optional;
- Vocal board type SmartLogos30M (PCB IN026-R0 or IN098-R0 or IN100-R0) optional;
- Distribution board type AUXREL32 (PCB IN048-R0) optional;
- Kit tamper type TamperNO;
- Thermal probe type ProbeTH;
- Switching power supply trademark INIM type IPS12160G certified by IMQ-CSV n. CA12.01559;
- Allocable battery rated 12 V 17 Ah.

The CIE is also provided of the following external devices connected by I-BUS:

- Inputs/outputs board type Flex5/P and Flex5/QP (design variations) (PCB IN022-R2), 5 programmable inputs or outputs;
- Inputs/outputs board type Flex5/SP (PCB IN321-R1), 5 programmable inputs or outputs;
- Touch screen keyboard with proxy reader type Alien/GB, Alien/GN (Black) (PCB IN128-R5);
- Touch screen keyboard with proxy reader type Alien/QB, Alien/QN (Black) as above design variation (PCB IN123-R3);
- Touch screen keyboard with proxy reader type Alien/SB, Alien/SN (Black) (PCB IN123-R3);
- LCD keyboard with proxy reader type Joy/MAX, Joy/GR (without proxy) (PCB IN227-R0);
- LCD keyboard with proxy reader type Quadra/P, Quadra (without proxy) as above design variation (PCB IN227-R0);
- LCD keyboard with proxy reader type Aria/HGB, Aria/HGN (Black) (PCB IN316-R0);
- LCD keyboard type Concept/GB, Concept/GN (PCB IN072-R3);
- LCD keyboard type Concept/QB, Concept/QN (Black) as above design variation [PCB IN072-R3);
- LCD keyboard type nCode/GB, nCode/GN (black) (PCB IN054-R2);
- Communicator GSM 2G and 3G board type Nexus/3GP (PCB IN199-R1) provided by 2xLR6AA alkaline batteries;
- Communicator GSM 2G and 4G (LTE) board type Nexus/4GP (PCB IN317-R0) provided by 2xLR6AA alkaline batteries;
- BUS Isolator type IB200-RP (PCB IN248-R1);
- BUS Isolator type IB200-RU (PCB IN248-R1);
- BUS Isolator type IB200-A (PCB IN248-R1 + IN249-R0);
- Outdoor proximity reader type nBy/S (PCB IN029-R2);
- Outdoor proximity reader type nBy/QS as above design variation (PCB IN029-R2);
- Proximity reader type nBy/X (PCB IN030-R4);
- Proximity reader type nBy/KB, nBy/KN (Black) (PCB IN287-R1);
- Card for proximity reader type nCard;
- Tag for proximity reader type nKey;
- Tag for proximity reader type nBoss/B (Black), nBoss/R (Red);
- Radioreceiver for alarm system using radio frequency techniques type Air2-BS200/50, Air2-BS200/30, Air2-BS200/10 (PCB IN350-R0 o IN390-R0);
- Radioreceiver for alarm system using radio frequency techniques type Air2-BS200/Q50, Air2-BS200/Q30, Air2-BS200/Q10 as above design variation (PCB IN350-R0 o IN390-R0).

Output power supply distribution:

- 0.065 A current for self-consumption of control and indicating equipment (Main board);
- 1.350 A current for external devices and optional board.

ATS category: from SP2-DP2 to SP6-DP4.

------

## Componenti | Component List

### Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il | Issued on 2010-11-17 Aggiornato il | Up

Aggiornato il | Updated on 2022-06-07

Sostituisce | Replaces 2021-11-15

Scade il | Expires on 2027-11-20

### Diritti di concessione | Annual Fees

SN.K0019J EMY.121000.DA2N

Importo modelli IMQ - centrali - 1210 - Centrali ed apparati ausiliari | IMQ models - control panel - 1210 - Central processing units and auxiliary apparatus

1