

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 2852-CPR-0165

1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

LF20WU

2- Usi previsti:

Targa allarme da interno di Tipo A per sistemi di segnalazione Sonora d'incendio per edifici.

3- Fabbricante:

Synaps Technology S.r.l.
Via Pietraferrata 9/1
34147 Trieste
ITALIA

Tel: +39 040 9896000

Fax: +39 040 9896001

Email: info@synaps.it

4- Sistemi di VVCP:

System 1

5- Norma Armonizzata:

EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006

Organismo notificato: Qualilab, N.B. No. 2852



6- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Clausola applicabile	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Parametri di prestazione in condizioni di incendio	4.2, 4.3, 5.2, 5.3	PASS	EN 54-3:2001+A2:2006
Affidabilità operativa	4.4, 4.5, 4.6, 5.4	PASS	
Durata dell'affidabilità operative: Resistenza alla temperatura	5.5, 5.6, 5.7	PASS	
Durata dell'affidabilità operative: Resistenza all'umidità	5.8, 5.9, 5.10	PASS	
Durata dell'affidabilità operative: Resistenza alla corrosione	5.11	PASS	
Durata dell'affidabilità operative: Resistenza agli shock e vibrazioni	5.12, 5.13, 5.14, 5.15	PASS	
Durata dell'affidabilità operative: Stabilità elettrica	5.16	PASS	
Durata dell'affidabilità operative: Resistenza alla penetrazione	5.17	PASS	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Massimo Defendi
Synaps technology Srl, Trieste -ITALY
Trieste, 01 Ottobre 2020

Firma:


SYNAPS TECHNOLOGY srl
Via Pietraferrata, 9/1
34147 - TRIESTE
Partita IVA: 01046470322

