



CPR – DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE

N° SG2610CPR (Conformità Regolamento UE 305/2011)

1. Codice di identificazione unico del prodotto:

SGCP200

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11(4):

SGCP200 - Punto di chiamata indirizzabile da interno di tipo A non cablato

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Per l'utilizzo in un sistema di rilevazione d'incendio e sistema d'allarme compatibile

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11(5):

ARGUS SECURITY Srl
Via del Canneto 14
Valle delle Noghere
34015 Muggia - Trieste – Italy
info@argussecurity.it www.argussecurity.it

5. Se opportune, nome ed indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12(2):

N/A

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

System 1

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

EN 54-11: 2001 + A1:2005
EN 54-25: 2008

Bre Global Ltd, N.B. No. 2831, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e il controllo della produzione in fabbrica ed, insieme con la sorveglianza permanente, ha rilasciato il certificato che conferma la costanza della conformità del controllo della produzione in fabbrica

928p/02 2831-CPR-F2651

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

N/A

9. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	CLAUSOLA NORMA	PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA
Condizioni / sensibilità nominali di attivazione e prestazioni in condizioni di incendio	4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3	PASS	EN 54-11:2001 + A1:2005
Affidabilità operativa	4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5	PASS	
Durata dell'affidabilità operativa, resistenza alla temperatura	5.7, 5.9	PASS	
Durata dell'affidabilità operativa, resistenza alle vibrazioni	5.14 to 5.17	PASS	
Durata dell'affidabilità operativa, resistenza all'umidità	5.10, 5.12	PASS	
Durata dell'affidabilità operativa, resistenza alla corrosione	5.11, 5.13	PASS	
Durata dell'affidabilità operativa, stabilità elettrica	5.6, 5.18	PASS	

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	CLAUSOLA NORMA	PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA
Parametri di prestazione in condizioni di incendio	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7	PASS	EN 54-25:2008
Ritardo di risposta (tempo di risposta al fuoco)	8.2.3, 8.2.6	PASS	
Affidabilità operativa	4.2.1, 4.2.3 to 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6	PASS	
Durata dell'affidabilità operativa, resistenza alla temperatura	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11	PASS	
Durata dell'affidabilità operativa, resistenza alle vibrazioni	8.3.16, 8.3.17 to 8.3.19	PASS	
Durata dell'affidabilità operativa, resistenza all'umidità	8.3.13, 8.3.14	PASS	
Durata dell'affidabilità operativa, resistenza alla corrosione	8.3.15	PASS	
Durata dell'affidabilità operativa, stabilità elettrica	8.3.20	PASS	



10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Charles Lombard – Amministratore Delegato – Argus Security Srl, Trieste - ITALY



Charles Lombard
Managing Director

Trieste, 04th December 2020